

新化县楚怡工业学校寝室空调采购项目更正延期公告



一、项目基本情况

- (一) 采购项目名称：新化县楚怡工业学校寝室空调采购项目
- (二) 政府采购计划编号：(2026) 431322000004-1
- (三) 委托代理编号：LDZC-2026GK0058
- (四) 采购方式：公开招标
- (五) 首次公告日期：2026 年 8 月 11 日
- (六) 更正公告日期：2026 年 8 月 21 日

二、更正内容

- (一) 更正事项：☐ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果
- (二) 更正内容：

1、

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
1	1. 5P分体式空调	★能级要求：一级能效 一、整机功能参数要求： 1、制冷量≥3510w 2、制热量≥4900w 3、制冷功率≤845w 4、制热功率≤1220w 5、循环风量≥650m³/h 6、具有高温烘干除菌功能 7、具备组合过滤功能 ★8、需提供所投产品的国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章。 二、室内机参数要求： 1、风机功率≤38 W 2、辅助电加热功率≤1050 W 3、室内机噪声 超高≤41dB (A) 高风≤35 dB (A) 静音≤18 dB (A) 三、室外机参数要求： 1、制冷运行环境温度范围 18~52 ℃ 2、制热运行环境温度范围 -15~24℃ 3、风机输出功率≤35 W 4、室外机噪音≤51dB (A)		

更正为：

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
1	1. 5P分体式空调	★能级要求：一级能效 一、整机功能参数要求： 1、制冷量≥3510w 2、制热量≥4900w 3、制冷功率≤845w 4、制热功率≤1300w 5、循环风量≥650m³/h		



		6、定频/变频：变频 ★7、需提供所投产品的由正规检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章。 二、室内机参数要求： 1、辅助电加热功率 $\leq 1050\text{ W}$ 2、室内机噪声最大值 $\leq 41\text{dB (A)}$ 三、室外机参数要求： 1、制冷运行环境温度范围 $18\sim 52^{\circ}\text{C}$ 2、制热运行环境温度范围 $-15\sim 24^{\circ}\text{C}$ 3、室外机噪音最大值 $\leq 51\text{dB (A)}$ 四、其他要求 整机质保不低于 6 年。		
--	--	--	--	--

2、提交投标文件的截止时间（开标时间）：2026 年 9 月 1 日 9:00（北京时间），电子响应文件解密截止时间：2026 年 9 月 1 日 9 时 30 分（北京时间）

更正为：

提交投标文件的截止时间（开标时间）：2026 年 9 月 7 日 9:00（北京时间），电子响应文件解密截止时间：2026 年 9 月 7 日 9 时 30 分（北京时间）

三、其他更正事宜：

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

名称：新化县楚怡工业学校
 地址：新化县上梅街道坪山坳社区

联系人：游先生

邮编：417600

电话：15073865183

采购代理机构信息

名称：娄底市政府采购中心
 地址：娄底市湘中大道政务服务大楼

联系人：易先生

邮编：417600

电话：0738-6371181

