

建筑装修及材料做法一览表

一、楼地面做法

编号	名称	参照图集	适用部位	建筑构造用料做法（从上至下）	备注
地1	陶瓷地砖楼面 (防潮地面) (防潮地面)	参15ZJ001 第28页—地201	一层教室	• 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆垫层 (600*600mm防滑地砖) • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.2厚聚氨酯防水涂料, 四周沿墙上翻高于同层楼面标高300, 门口涂出300宽 • 现有基层清理干净	
楼2	无机耐磨涂料地面	参15ZJ001 第26页—楼107	楼梯间地面及踏步	• 0.6mm厚无机耐磨面层2遍 • 0.6mm厚无机耐磨中涂 (踏步前端80mm宽设置防滑颗粒层或防滑条) • 0.2mm厚无机渗透底漆 • 建筑胶水泥腻子刮平 • 现浇钢筋混凝土板基层清理干净(裂缝用无机修补砂浆嵌补找平)	
楼3	PVC地胶地面 楼面	参15ZJ001 第26页—楼108	二层及以上教室	• 铺3厚pvc地板, 接缝焊接密实 • 2厚自流平水泥找平, 表面打磨 • 现浇钢筋混凝土板基层清理干净	燃烧性能为B1级

二、顶棚做法

编号	名称	参照图集	适用部位	建筑构造用料做法（从上至下）	备注
檐口	涂料顶棚	参15ZJ001 第87页一顶9	楼梯间	• 原有基层清理干净，刷专用界面剂一遍 • 2mm腻子分两遍刮平 • 涂刷无机涂料两遍	燃烧性能为A级

三、外墙做法

编号	名称	参照图集	适用部位	建筑构造用料做法（从内至外）	备注
外墙1	新增真石漆外墙	参15ZJ001 第48页—第13	山墙面及圆弧形 具体详见立面图	• 清理基层墙体，用界面剂一道 • 15厚1:2.5水泥砂浆找平 • 5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆（压入一层耐碱玻纤网布） • 1.5mm厚水性聚合物防水涂料 • 8厚聚合物水泥砂浆罩面，明缝分隔缝要求 • 抗裂柔性腻子腻子两遍，打磨平整 • 外墙防水涂料饰面层（两遍），一底两涂	
外墙2	新增真石漆外墙	参15ZJ001 第48页—第13	正立面及背立面 具体详见立面图	• 拆除原有瓷砖至基层墙体 • 甩素水泥浆一道 • 按砌体适用构造要求挂网 • 15厚1:2.5水泥砂浆找平 • 5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆（压入一层耐碱玻纤网布） • 1.5mm厚水性聚合物防水涂料 • 8厚聚合物水泥砂浆罩面，明缝分隔缝要求 • 抗裂柔性腻子腻子两遍，打磨平整 • 外墙防水涂料饰面层（两遍），一底两涂	

四、内墙面做法

编号	名称	参照图集	适用部位	建筑构造用料做法（从内至外）	备注
内墙1	腻子墙面	参15ZJ001 第61页—内墙13	所有除墙裙外内墙面	• 原有基层清理干净，刷专用界面剂一遍 • 2mm腻子分两遍刮平 • 涂刷无机涂料两遍	
内墙2	釉面砖墙面	参15ZJ001 第63页—内墙20	墙裙	• 铲除原有涂料墙裙 • 15厚1:3水泥砂浆 • 刷素水泥浆一遍 • 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴 • 4~5厚釉面砖，白水泥浆嵌缝	高度1000

五、注意事项

- 室内装修作法详各构造节点平面中装修作法表格所示。
- 未在本页项表及平面图中装修作法表中注明的房间部位按相关节点作法。
- 水平的构造做法根据实际完成构造层次顺序编制，垂直的构造做法根据施工顺序编制。
- 凡内、外墙不同材质交接处（阴角除外）均用镀锌钢丝网盖缝粉刷（丝径 ≥ 0.9 ，网孔12.7），搭接宽度 ≥ 200 mm。
- 外墙饰面（构架除外）满挂镀锌钢丝网（丝径 ≥ 0.9 ，网孔12.7），与相邻混凝土面搭接宽度 ≥ 200 mm。
- 楼地面标高如出现与房间做法厚度不符之处，以做法表为准。
- 楼面完成面（大样特殊注明者）距四周上翻墙面高出完成面 ≥ 300 mm，门口处水平延伸超出300mm。
- 未尽事宜，应参照相应的地方和国家有关规定强制执行。

[illegible]