

临湘市财政投资项目“预算”评审确认表

2026 年 9 月 14 日

临财投审（预）

（2026）第228号

单位：元

项目	审 查 内 容
建设单位名称	临湘市城市管理和综合执法局
工程项目名称	临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用
施工单位名称	
工程项目地点	临湘市
项目计划投资额	大写：零
送审金额	大写：壹佰柒拾捌万壹仟零玖拾元整
评审金额（增加）	大写：零
评审金额（减少）	大写：壹佰壹拾万捌仟肆佰叁拾壹元整
审定金额	大写：陆拾柒万贰仟陆佰伍拾玖元整
委托协作单位：湖南华广工程咨询有限公司（2026）第081号	
主审人：李雪雯	
复审人：王红梅	

注：该评审结果作为预算编制和执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。

评审报告简介

一、项目名称：临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用

二、项目单位：临湘市城市管理和综合执法局

三、委托单位：临湘市财政投资评审中心

四、咨询单位：湖南华广工程咨询有限公司

五、本咨询报告由王红梅、李雪雯、陈艳国评审。

六、本咨询报告 2026 年 7 月 28 开始，2026 年 7 月 30 日发初稿，2026 年 9 月 8 日出具正式报告。

七、报告编号

本报告编号为：湘华广审字[2026]第 081 号

八、报告结论

经评审临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用造价为

小写：672659.00 元

大写：陆拾柒万贰仟陆佰伍拾玖元整

湖南华广工程咨询有限公司

2026 年 9 月 8 日

湖南华广工程咨询有限公司

HUNAN HUAGUANG CONSTRUCTION CONSULTING CO., LTD

报告书

PROCES-BERBA

湘华广审字[2026]第 081 号

临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用预算审核咨询报告

临湘市财政投资评审中心：

受贵单位委托，我司组织专业人员对临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用进行了审核，审核中我们本着实事求是，客观公正的原则，并通过复核，招标上限值审核工作已完成，现将审核工作情况汇报如下：

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

- 我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
- 本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
- 本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；
- 我们与本咨询报告中的审核对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
- 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师：

王红梅

注册证号

4064300008107

湖南华广工程咨询
有限公司

有效期至：2026年12月

湖南华广工程咨询有限公司

湖南华广工程咨询有限公司 HUNAN HUAGUANG ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

审计报告

PROCED-BE88A

湖南华广工程咨询有限公司

湖南华广工程咨询有限公司接受湖南华广工程咨询有限公司的委托，对其2008年度财务收支情况进行了审计。

湖南华广工程咨询有限公司的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。湖南华广工程咨询有限公司的财务报表编制符合《企业会计准则》的要求。湖南华广工程咨询有限公司的财务报表真实、完整地反映了湖南华广工程咨询有限公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量。

湖南华广工程咨询有限公司的财务报表编制符合《企业会计准则》的要求。湖南华广工程咨询有限公司的财务报表真实、完整地反映了湖南华广工程咨询有限公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量。



一、项目概况：

为了完善临湘市燃气基础设施，进一步消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，将实施临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程。项目即将开工，在工程建设过程中需对原材料以及现场进行检测，检测内容包括：混凝土试块、水泥、热镀锌钢管、无缝钢管、PE管、套管、不锈钢波纹软管、电缆、防雷接地、焊缝质量、防腐、严密性、管道压力及吹扫等。

本次评审的内容为临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用。

二、评审责任：

送审单位的责任是提供完整、真实、合法的资料，我公司的责任是按照国家政策文件、市场调查情况计算工程造价，保证审核意见的真实性和准确性。

三、评审方式：

- 1、委托评审；
- 2、全面评审法。

四、评审范围：

临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用。

五、评审依据：

- 1、临湘市财政投资项目预算类评审联系单及临湘市财政投资评审业务委托单；
- 2、临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用计算书等送审资料；
- 3、湘质安协字（2016）19号《湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准（指导价）》。

六、评审方法及过程：

我们采用的是逐项详细审核法。审核人员在熟悉全部资料的基础上逐项核对，按国家有关工程造价咨询的法律法规详细审核费用的计取并经过同类项目核实，得出审核结果。

七、评审计量计价原则与方法:

1、价格优先参照《湘质安协字(2016)19号《湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准(指导价)》;

2、其中检测数量参照预算送审资料数据,结算据实;

3、本项目按下浮50%执行评审。其中现场检测部分燃气管道严密性检测、泄漏,管道强度渗漏、变形,以及吹扫清洁度等监测,在以上收费文件中无参考价,参考同类项目合同价及市场行情,不参与五折优惠。

八、评审结论:

送审金额:1781090.00元(壹佰柒拾捌万壹仟零玖拾元整)

审定金额:672659.00(陆拾柒万贰仟陆佰伍拾玖元整)

审减金额:1108431.00元(壹佰壹拾万捌仟肆佰叁拾壹元整)

项目审核人:

王红梅



项目复核人:

李雪雯



项目负责人:

陈艳国



湖南华广工程咨询有限公司


2026年9月8日





临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用
预算审核汇总表

序号	项目名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核减金额 (元)
1	临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用	1781090.00	672659.00	1108431.00
2	合计	1781090.00	672659.00	1108431.00



临湘市五里片区老旧小区配套燃气管网及设施老化更新改造工程检测费用审核表

序号	检测项目/样品名称	检测参数	计价单位	试验工作量	送审单价 (元)	审定单价 (元)	送审金额 (元)	审定金额 (元)	备注
一、原材料检测									
1	混凝土试块	抗压强度	组	40	60	60	2400	2400	6
2	砂浆试块	抗压强度	组	1	50	50	50	50	26
3	回填砂	颗粒级配	组	1	220	100	220	100	35 干筛法
4	水泥	安定性、强度	组	1	290	290	290	290	113、114
5	烧结砖	抗压强度	组	1	200	200	200	200	136
6	热镀锌钢管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、样品加工处理	组	4	580	580	2320	2320	333、902、910
7	无缝钢管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、样品加工处理	组	4	580	580	2320	2320	333、902、910
8	PE管	外观、规格尺寸、纵向回缩率、断裂伸长率、样品加工处理	组	3	1315	470	3945	1410	869、871、873、876、878
9	电熔套管	尺寸，断裂伸长率，氧化诱导时间、样品加工处理	组	3	1315	515	3945	1545	871、873、878、884
10	热镀锌套管	拉伸、压扁、样品加工处理	组	4	580	580	2320	2320	333、902、910
11	不锈钢波纹软管及管件	外观及尺寸、气密性试验、耐压性、弯曲性	组	20	5000	850	100000	17000	911、参908、902、901
12	燃气用具连接用金属包覆软管	外观及尺寸、气密性试验、耐压性、弯曲性	组	6	5000	850	30000	5100	911、参908、902、901
13	90°弯管钢塑转换	/	组	3	4000	3535	12000	10605	建筑用金属管管件 899-910

序号	检测项目/样品名称	检测参数	计价单位	试验工作量	送审单价 (元)	审定单价 (元)	送审金额 (元)	审定金额 (元)	备注
11	电缆	标志外观、导体直流电阻、绝缘厚度、护套厚度、耐压试验、阻燃性、耐火试验	组	1	6000	1160	6000	1160	953、954、956、951、963、参929、935、934
小计							166010.00	46820.00	
二、现场检测									
12	防雷接地检测	接地电阻	点	317	300	300	95100	95100	939
13	焊缝质量	射线探伤	张	600	65	65	39000	39000	742
14	防腐检测	涂层厚度	测区	690	180	180	124200	124200	743
15	严密性检测	严密性检测、泄漏	米	22613	20	8.5	452260	192210.5	参考同类项目合同价 及市场行情 不参与 优惠
16	管道压力检测	管道强度、渗漏、变形	米	22613	20	8.5	452260	192210.5	
17	吹扫/清管	吹扫清洁度	米	22613	20	6	452260	135678	
小计							1615080.00	450510.50	
送审金额合计（元）：							1781090.00		
下浮50%后审定金额合计（元）：							672659.00		